



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Директору ООО «РУБЕЖ»

Гусаровой А.В.

ул. Ульяновская, д.25
г. Саратов, Саратовская область,
410056

Тел.: +(8-8452) 39 09 05

E-mail: rubezh@rubezh.ru

26.04.2022 № 11391-16.1-2

На № 02-03/134 от 17.03.2022

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что продукция:

SAB-1112-EX - блок вентиляторов (предназначен для обеспечения циркуляции воздуха и поддержания требуемых значений температуры внутри шкафов), паспорт ПАСН.632551.004 ПС, код ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 8000, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

SAB-1112A-UP - рама потолочных вентиляторов на 6U, код ТН ВЭД ЕАЭС 8538 90 9908, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

бокс АКБ в сборе - бокс под 2 АКБ 12В 40Ач, ПАСН 305139.001 СБ, код ТН ВЭД ЕАЭС 8538 90 9901, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

кожух SPM - кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения, ПАСН 305142.001 СБ, код ТН ВЭД ЕАЭС 8538 90 9901, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

полка усиленная RPS-2100 - (1U) для 2 шт. АКБ-12-100, ПАСН 745533.003, код ТН ВЭД ЕАЭС 8538 90 9908, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

фальшпанель SBP в шкаф 19", ПАСН 745533.004, код ТН ВЭД ЕАЭС 8538 90 9908, изготовитель ООО «РУБЕЖ»;

пульт микрофонный Sonar SRM-7001C (1 зона, подключение к моноблокам SPM-A по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В), код ТН ВЭД ЕАЭС 8518 10 9600, технические условия ПАСН.425532.010-02 ТУ, изготовитель ООО «КБ Пожарной Автоматики»;

пульт микрофонный Sonar SRM-7020C (20 зон, подключение к моноблокам SPM-C по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, встроенный MP3/FM-плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя), линейный вход), технические условия ПАСН.425532.010-02 ТУ, код ТН ВЭД ЕАЭС 8518 10 9600, изготовитель ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенные для

передачи сигналов коммерческой трансляции и не используемая в составе систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «РУБЕЖ».

Срок действия данного письма до 25.04.2023 года.

Начальник института



Д.М. Гордиенко